

IMP-Nummer 12-01188-001
 Projekt 440021

Markierungsprüfung:	Sichtbarkeit Griffigkeit
---------------------	-----------------------------

Seite 1 von 1

Roberit AG
 Markierung & Signalisation
 Hauserstrasse 53
 CH-5210 Windisch

Objekt	Farbliche Gestaltung (FGSO)
Bemerkungen	Luxorit Antigliss Rollplastik gelb
Applikateur (Firma)	Roberit AG
Markierungstyp	2K-Kaltplastik, 1-Schicht-System
Produkt	Rollplastik FUSO

Messabschnitt	1	2	3	4	5
Kilometer	Muster A				
Fahrtrichtung	-				
Applikationsdatum	-				
Messdatum	19.03.2012				

Bewertung nach Norm

Parameter	Qd	RL trocken	RL nass	Griffigkeit
Einheit	[mcd/m ² -lx]	[mcd/m ² -lx]	[mcd/m ² -lx]	PTV - Einheit
Norm	SN 640 877	SN 640 877	SN 640 877	SN 640 510b
Anforderung	keine	keine	keine	≥ 65
Messwerte	Qd	RL trocken	RL nass	Griffigkeit
Messabschnitt 1	-	-	-	83
Ergebnis	-	-	-	erfüllt

Basel, den 19. März 2012

IMP Bauteil AG

Die Prüfergebnisse beziehen sich ausschliesslich auf die untersuchten Messstellen



STS 016

Swiss Testing: STS 016